

Protokoly o skúškach



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.
Skúšobné laboratórium
Studená 3, 821 04 Bratislava

Skúšobné pracovisko A, Rudnaya 90, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 5663 494, fax: +421 41 5663 458, e-mail: lab.za@tsus.sk

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 60-15-1802

ZÁKAZKA

Cieľ: 60110247
Zákazník: V-ALFATEC, s. r. o.
Káľovce 303
919 55 Káľovce
Slovensko

PREDMET SKÚŠKY

Výrobok: odlučovač ropných látok
Výroba: identický so zákazníkom
Výroba: Sereď 926 01, Niklová ulica 4346, Slovensko
Výroba: EN 858-1:2002/A1: 2004 – Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality
Výrobová norma:

VZORKA VÝROBKU

Opis vzorky: odlučovač ropných látok z betónu
Označenie podľa zákazníka: LO ALFA B1
Dátum výroby: 2015
Miesto a dátum odberu: na adrese výroby, 8.09.2015
Odber vykonal: zákazník
Miesto a dátum prevzatia: na adrese výroby, 8.09.2015
Označenie podľa laboratória: žiadne

SKÚŠKY

Stanovenie triedy odlučovača – obsah zvyškového oleja

Skúšobný postup: EN 858-1, článok 8.3.3.1.3
Opis skúšobných telies: identický s opisom vzorky
Skúšobné teliesko pripravil: zákazník
Podmienky pri skúške: skúška bola vykonaná u zákazníka. Odber vzoriek a skúšky vykonalo skúšobné laboratórium VUVH Bratislava – Národné referenčné laboratórium pre oblasť vód na Slovensku ktoré je akreditovanou organizáciou na odber a analýzu vzoriek odpadových vôd SNAS podľa ISO/IEC 17025, reg. Č. 059/S-100.
Odchylky: žiadne
Dátum skúšky: 9.9.2015
Dezor vykonal: Ing. Peter Mišutka

Použitie meradiel a zariadení:

Evid. číslo	Názov	Rozsah	Jednotka	Delenie
M601001	Stopky	0-24	h	1 s

VYHODNOTENIE:

Na základe výsledkov skúšok obsahu zvyškového oleja je odlučovač ropných látok zaradený do triedy 1 v zmysle EN 858-1, Tabuľka 1.

PRÍLOHY:

Príloha 1 – Protokol o skúške č. 78598 + 78602

Dátum vypracovania: 1. 10. 2015
Vypracoval: Ing. Peter Mišutka

Schválil:

Ing. Peter Mišutka
vedúci SP

Poznámky:

- Ak odber vzorky výrobku nevykoná pracovník skúšobného laboratória, údaje o výrobovi, výrobni a odbere vzorky sú uvedené podľa informácií poskytnutých zákazníkom.
- Zistené výsledky sa vzťahujú len na vzorku výrobku.
- Protokol o skúške sa bez písomného súhlasu skúšobného laboratória môže reprodukovat len ako celok.

Koniec protokolu o skúške



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vód na Slovensku

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská republika
fax: +421/2/54 41 80 47, tel: +421/2/59 34 34 52

Laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie, overenie a akreditáciu č. S - 100.



Reg. No. 059/S -100

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 78604

Registračné číslo vzorky: NRL/78604

Meno žiadateľa: V-ALFATEC, s.r.o.

Adresa žiadateľa: Niklová ul. 4346, 926 01 Sereď

tel:

fax:

Označenie vzorky žiadateľom: Vzorka č. 2 - LO ALFA B2

Popis a identifikácia vzorky: Odpadová voda

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Popis odberu vzorky: Odber vykonal prac.NRL (Protokol o odb.vz.č.78598)

Dátum odberu vzorky: 9. 9. 2015

Dátum vloženia poslednej analýzy do systému: 16. 9. 2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

sú uvedené v tabuľke na strane č. 2 tohto protokolu.

Registračné číslo vzorky: NRL/78604

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Označenie	Metóda	Norma
Nepolárne extrahovateľné látky iC	0,12	mg/l	NRL/Z-SOP28-1	STN 83 0540-4a	

Podpis prac. zodpovedných
za správnosť údajov:
Pečiatka:



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vód na Slovensku

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská republika
fax: +421/2/54 41 80 47, tel: +421/2/59 34 34 52

Laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie, overenie a akreditáciu č. S - 100.



Reg. No. 059/S -100

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 78598

Registračné číslo vzorky: NRL/78598

Meno žiadateľa: V-ALFATEC, s.r.o.

Adresa žiadateľa: Niklová ul. 4346, 926 01 Sereď

tel:

fax:

Označenie vzorky žiadateľom: Vzorka č. 1 - LO ALFA B1

Popis a identifikácia vzorky: Odpadová voda

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Popis odberu vzorky: Odber vykonal prac.NRL (Protokol o odb.vz.č.78598)

Dátum odberu vzorky: 9. 9. 2015

Dátum vloženia poslednej analýzy do systému: 16. 9. 2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

sú uvedené v tabuľke na strane č. 2 tohto protokolu.

Registračné číslo vzorky: NRL/78598

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Označenie	Metóda	Norma
Nepolárne extrahovateľné látky iC	1,09	mg/l	NRL/Z-SOP28-1	STN 83 0540-4a	

Podpis prac. zodpovedných
za správnosť údajov:
Pečiatka:



VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Národné referenčné laboratórium pre oblasť vód na Slovensku

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská republika
fax: +421/2/54 41 80 47, tel: +421/2/59 34 34 52

Laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie, overenie a akreditáciu č. S - 100.



Reg. No. 059/S -100

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 78598

Registračné číslo vzorky: NRL/78598

Meno žiadateľa: V-ALFATEC, s.r.o.

Adresa žiadateľa: Niklová ul. 4346, 926 01 Sereď

tel:

fax:

Označenie vzorky žiadateľom: Vzorka č. 1 - LO ALFA B1

Popis a identifikácia vzorky: Odpadová voda

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Popis odberu vzorky: Odber vykonal prac.NRL (Protokol o odb.vz.č.78598)

Dátum odberu vzorky: 9. 9. 2015

Dátum vloženia poslednej analýzy do systému: 16. 9. 2015

VÝSLEDKY SKÚŠOK

sú uvedené v tabuľke na strane č. 2 tohto protokolu.

Registračné číslo vzorky: NRL/78598

Dátum prijatia vzorky: 9. 9. 2015

Ukazovateľ	Výsledok	Jednotka	Označenie	Metóda	Norma
Nepolárne extrahovateľné látky iC	1,09	mg/l	NRL/Z-SOP28-1	STN 83 0540-4a	

Podpis prac. zodpovedných
za správnosť údajov:
Pečiatka:

